

Коцюба Елена Николаевна

От: MI <tigr@mi.ru>
Отправлено: 5 октября 2023 г. 16:42
Кому: Бахтин Максим Борисович; ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ"
Тема: Отзыв на ЕИПП-03-715/23-ТК
Вложения: Справка.docx; справка.jpeg

ВНЕШНЯЯ ПОЧТА:

Если отправитель почты неизвестен, не переходите по ссылкам, не сообщайте пароль, не запускайте вложения и сообщите коллегам из службы безопасности по адресу DI.Tantifishing@mos.ru

Добрый день.

С уважением, ГУП «Татинвестгражданпроект».

11.4 В первом абзаце слово «и больших» исключить	Целесообразно принять. Вероятно опечатка.
11.11	<p>Целесообразно . , принять в , предлагаемой редакции</p> <p>«Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до фасадов зданий жилой застройки при строительстве новых дорог следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных сооружений [на территории - шумозащитных экранов, в здании - шумозащитных конструктивно-технических и объемно-планировочных решений (форма плана и габариты, ориентации жилых комнат)], обеспечивающих требования СП 51.13330, СП 60.13330, - не менее 25 м.»</p>



Заместитель генерального директора по градостроительству
ГУП «Татинвестгражданпроект»

Мелентьева А.В.